



DET ER IKKE NEMT AT FINDE RUNDT I JUNGLEN OMKRING CE-MÆRKNING

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Hvad skal CE-mærkes - hvad kan ikke CE-mærkes? Trafik- og Byggestyrelsen har en hjemmeside som kan give svaret.

CE-MÆRKNING AF BYGGEVARER/AFLØBSMATERIEL

Hvad skal CE mærkes?

På Trafik- og Byggestyrelsen [hjemmeside](#) er der hjælp at hente og mulighed for at stille spørgsmål. Man kan se en liste over, hvilket afløbsmateriel der skal CE-mærkes [her](#) Vælg gruppen "spildevand".

Her et uddrag af de spørgsmål, der er relevante for afløb i jord:

Skal gulv afløb CE-mærkes, VA-godkendes eller dråbe-godkendes og efter hvilken standard?

Gulv afløb er, ligesom alt andet materiel til spildevand og afløb, ikke omfattet af "Godkendt til Drikkevand" ordningen (dråbeordningen) og VA-godkendelse er nu en frivillig ordning.

Der er ikke krav om CE-mærkning af indendørs gulv afløb. Indendørs gulv afløb er dækket af standarden, DS/EN 1253-1: 2015 Afløb til bygninger – del 1: Gulv afløb med vandlås med en dybde på mindst 50 mm.

Der er ikke lovkrav om brug af produkter iht. denne standard, men forsikrings selskaber, bygherre eller andre kan stille dette krav.

Skal et dæksel med ramme CE-mærkes? De bruges typisk ved vejanlæg og andre udendørs anlæg.

Dæksler til brønde hører under Byggevareforordningen, og de skal inden for kort tid være CE-mærket. Der er netop udarbejdet 6 nye standarder, der skal dække alle typer af dæksler, og som skal danne grundlag for CE-mærkningen.

De er vedtaget, men endnu ikke godkendt af Kommissionen. Først når de er godkendt af Kommissionen, vil det blive offentliggjort i EU-Tidende, og det vil blive fastlagt, hvornår overgangsperioden for CE-mærkning løber.

Skal en ekstern alarm til en pumpebrønd være CE-mærket, hvis den påbygges efterfølgende?

EN 12050 del 1-4 omhandlende pumpeanlæg for bygninger og parceller. Pumpeanlægget skal CE-mærkes efter denne standard. Et af kravene i EN 12050-1 indebærer, at pumpeanlægget indeholder en alarm, men det er ikke en del af CE-mærkningen af pumpeanlægget. Hvis man fremstiller, sælger og monterer alarmer til et pumpeanlæg fx i forbindelse med reparation, er der ikke krav om CE-mærkning i henhold til Byggevareforordningen.

Man skal dog være opmærksom på, at der kan være krav om CE-mærkning i forhold til andre direktiver fx lavspændingsdirektivet.

Hvis man vil sælge et CE-mærket produkt produceret i et andet land, skal ydeevneerklæringen (DoP) så oversættes?

Når et produkt markedsføres af en importør, så overtager denne distributør/importør/forhandler således fabrikantforpligtelserne.

Han skal derfor opfylde samtlige forpligtelser i Byggevareforordningens artikel 11.

I Danmark er det besluttet, at ydeevneerklæringen skal være på dansk eller engelsk. Brugsanvisning og sikkerhedsinformation skal foreligge på dansk.

Det er således ikke mulighed for, at udforme en CE-mærkning og ydeevnedeklaration på andre sprog end engelsk og dansk.